Results for the 10'x120' circular tank with ramp:

Circular tank:

Tank Diameter = 120 ft
Tank Wall thickness = 10 in (actual)
Tank Height = 10 ft
f_y= 60,000 psi
f'_c = 4,000 psi

Horizontal Steel = #4 rebar		
Bar #	Spacing (in)	Distance from finished floor (ft - in)
1	3	0' 3"
2	12	1' 3"
3	10	2' 1"
4	8	2' 9"
5	8	3' 5"
6	8	4' 1"
7	8	4' 9"
8	8	5' 5"
9	8	6' 1"
10	8	6' 9"
11	6	7' 3"
12	6	7' 9"
13	6	8' 3"
14	6	8' 9"
15	6	9' 3"
16	6	9' 9"

Vertical Steel = #4 @ 10" O.C.
Dowels "L" bars from tank to footing shall be #4 @ 10" O.C. 26" vertical leg, 8" horizontal leg

In the tank wall, at the corner of the notch for the ramp add:
3-#6 bars x 7'-10" long @ 6" O.C. vertically
3-#6 bars x 20' long @ 6" O.C. horizontally
4-#6 bars x 6' long @ 6" O.C. at a 45 degree angle.